

|            |  |
|------------|--|
| Adressfeld | Tag der Inspektion:  |
|            | Inspektion von Heizungsanlagen nach DIN EN 15378 NA<br>Vereinfachtes Verfahren |
|            |  |


|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Anschrift des Eigentümers/Verwalters | Betreiber / Aufstellungsort der Anlage |
|                                      |  |

## Inspektionsbericht zum Heizungs-Check

| Angaben zum Wohngebäude:                  |                     |                          |              |            |
|---|---------------------|--------------------------|--------------|------------|
| Baujahr                                   | Wärmeschutzstandard | Geschosshöhe             | Geschosszahl | Gebäudeart |
|   |                     |                          |              |            |
| Beheizte Gebäudenutzfläche m <sup>2</sup> |                     | Anzahl der Wohneinheiten |              |            |
|   |                     |                          |              |            |

| Wärmeerzeuger:                |  |               |                |                   |
|-------------------------------|--|---------------|----------------|-------------------|
| Hersteller, Typ, Herstell.Nr. |  | Errichtung    | Brennstoff     | Nennwärmeleistung |
|                               |  |               |                |                   |
| Feuerstättenart               |  | Betriebsweise | Art der Anlage |                   |
|                               |  |               |                |                   |

| Bewertung Heizungsanlage (Punkte): |                    |                  |        |
|------------------------------------|--------------------|------------------|--------|
| 1. Wärmeerzeugung                  | 2. Wärmeverteilung | 3. Wärmeübergabe | Gesamt |
|                                    |                    |                  |        |



Empfehlung für den Betreiber / Eigentümer



Vereinigung der  
deutschen  
Zentralheizungs-  
wirtschaft e.V.

Datum

Unterschrift

## Anwendung Wohngebäude

| Heizungsanlagenbewertung  | Mögliche Punkte für Verbesserungspotenzial | Ermittelte Punkte für das Verbesserungspotenzial<br>(0 Punkte = optimal) |
|---|--|--|
| <b>1. Wärmeerzeuger</b>   |  | ↓ hier eintragen   |
| Abgasverlust nach 1.BImSchV   | 0 bis 15                                   |  |
| Oberflächenverluste   | 0 bis 8                                    |  |
| Ventilationsverluste  | 0 bis 5                                    |  |
| Brennwertnutzung ja / nein  | 0/5  |  |
| Kessel überdimensioniert ja / nein  | 0/5  |  |
| <b>Regelung</b>   |  |  |
| Kesselthermostat / ohne Regelung  | 10   |  |
| raumgeführt   | 5/7/9                                      |  |
| witterungsgeführt   | 0/2/4                                      |  |
| Zwischensumme   | max. <b>48</b> Punkte                      |  |
| <b>2. Wärmeverteilung</b>   |  |  |
| Hydraulischer Abgleich  | 0/3/7                                      |  |
| <b>Pumpe</b>  |  |  |
| ungeregelt oder stufig einstellbar, überdimensioniert / zu hoch eingestellt | 10   |  |
| ungeregelt oder stufig einstellbar, korrekt dimensioniert / eingestellt     | 5  |  |
| elektronisch geregelt, zu hoch eingestellt                                  | 5  |  |
| elektronisch geregelt, korrekt eingestellt                                  | 0  |  |
| <b>Rohrleitungsdämmung</b>  |  |  |
| ohne  | 20   |  |
| Dämmung mäßig   | 10   |  |
| Dämmung nach EnEV   | 0  |  |
| Zwischensumme   | max. <b>37</b> Punkte                      |  |
| <b>3. Wärmeübergabe</b>   |  |  |
| <b>Heizkörper</b>   |  |  |
| Heizkörper mit Handrad  | 15   |  |
| Thermostatventil* ohne CENCER-Mark <b>TT</b>                                | 10   |  |
| Thermostatventil* alt   | 6/8  |  |
| Thermostatventil* neu   | 2/4  |  |
| Regler mit Zeitprogramm   | 0/2  |  |
| <b>Fußbodenheizung</b>  |  |  |
| Handventil  | 15   |  |
| Einzelraumregelung  | 3  |  |
| Einzelraumregelung, Zeitprogramm  | 0  |  |
| Zwischensumme   | max. <b>15</b> Punkte                      |  |
| *Thermostatkopf   |  |  |
| <b>Gesamtpunkte</b>   | max. <b>100</b> Punkte                     | <input type="text"/>   |

Detaillierte Empfehlungen für den Betreiber / Eigentümer · Evtl. Bemerkungen zur Bewertung der Heizungsanlage: